

[Skoč na obsah](#) [Skoč na menu](#)



## MONITOROVACÍ SYSTÉM ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

BARDTERM, s.r.o. | [Zmena hesla](#) | [ODHLÁSIŤ](#)

- [REPORTY OES](#)
- [REPORTY CVS](#)
- [REPORTY ROZVODY](#)
- [KONTAKTNÉ ÚDAJE](#)

Prevádzkovateľ rozvodu tepla

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda ▼	K-01	6186,000	5792,000	93,6310	
2	Teplá voda ▼	K-02	8801,700	8359,001	94,9780	
3	Teplá voda ▼	K-03	5828,000	5062,480	86,8570	
4	Teplá voda ▼	K-04	2231,000	1912,760	85,7010	
5	Horúca voda ▼	K-05	7557,000	7114,041	94,1380	
6	Teplá voda ▼	K-06	6741,000	6401,870	94,9560	
7	Teplá voda ▼	K-07	2561,000	2293,700	89,5350	
8	Teplá voda ▼	K-08	2428,000	2331,500	96,0050	
9	Teplá voda ▼	K-09	3470,000	3077,940	88,6740	
10	Teplá voda ▼	K-10	3667,000	3534,700	96,3730	
11	Teplá voda ▼	K-11	4116,000	3977,400	96,6230	
12	Teplá voda ▼	K-12	4724,000	4478,000	94,7930	

© 2011 Slovenská inovačná a energetická agentúra | [webmaster@siea.sk](mailto:webmaster@siea.sk) | [Úvod](#) | [Podmienky používania](#) | [Pripomienky k stránke](#)