

Prevádzkovateľ rozvodu tepla, report za rok 2025 (Odoslaný)

Dátum odoslania: 15.04.2026

Poskytovateľ: BARDTERM, s.r.o.

IČO: 36476277

Sídlo: Moyzesova 7, 08501 Bardejov

Autor: Ing. Radovan Farkaš

Tel. kontakt: +421547880250

Email: rfarkas@bardterm.sk

Poradie	ID rozvodu	Teplonosná látka	Názov	Druh rozvodu	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla [%]
1	9CB48B	Teplá voda	K-01	Primárny	4 973,400	4 669,300	0,94
2	ADE541	Teplá voda	K-02	Primárny	8 222,914	7 731,357	0,94
3	F5689E	Teplá voda	K-03	Primárny	3 934,106	3 699,900	0,94
4	5F3500	Teplá voda	K-04	Primárny	2 487,528	2 303,700	0,93
5	BE8EEF	Horúca voda	K-05	Primárny	6 339,000	5 850,920	0,92
6	1563AC	Teplá voda	K-06	Primárny	5 602,155	5 207,000	0,93
7	3F960A	Teplá voda	K-07	Primárny	2 844,000	2 694,300	0,95
8	98A437	Teplá voda	K-08	Primárny	1 989,344	1 842,900	0,93
9	464D47	Teplá voda	K-09	Primárny	3 348,212	3 156,700	0,94
10	2AA21F	Teplá voda	K-10	Primárny	3 213,000	3 053,450	0,95
11	DD4AE9	Teplá voda	K-11	Primárny	3 286,000	3 152,830	0,96
12	38A916	Teplá voda	K-12	Primárny	3 806,000	3 600,410	0,95
SPOLU					50 045,659	46 962,767	

Prílohy: bez prílohy

Poznámka k reportu: bez poznámky

Podiel obnoviteľných zdrojov energie:

OZE: 95,66 %